

《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全
设施设计》评审会议参会人员签到表

评审时间：2024 年 8 月 19 日

地点：会议室

[illegible]

《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》

评审会专家签到表

日期: 2024年8月19日

地址：会议室

姓名	单 位	从事专业	职 称	电 话	签 名
郭开松	广州鑫瑞达安全技术股份有限公司	电气	高级工程师	15975510325	郭开松
郭开松	广东省安全生产技术股份有限公司	化工安全	注册安全工程师	1352771866	郭开松
龙莉莉	广东省安全生产协会(专家)	化工安全	注册安全工程师	13632291219	龙莉莉

《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》专家组评审意见

珠海溢兴食品有限公司在会议室组织召开了《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）评审会议。参加会议的有：珠海溢兴食品有限公司和中尚国际设计有限公司和评审专家(单位附后)。会议邀请了3位评审专家。与会专家认真审阅了《安全设施设计》，听取了各单位代表的介绍。经讨论，专家组形成以下评审意见。


一、专家组认为，该《安全设施设计》是由具有资质的设计公司编制，引用依据正确，《安全设施设计》针对项目潜在的风险设计了相关的安全设计方案，设计内容基本完善，对策措施可行，对项目后续建设和安全运行具有指导意义。

二、与会专家提出了以下修改意见与建议：

- 1.完善项目危险有害因素分析；
- 2.完善粉尘防爆方面安全设施设计内容；
- 3.完善安全设施一览表；
- 4.专家提出的其他意见。

三、评审结论：专家组同意该《安全设施设计》通过评审。

专家组组长： 

专家组成员：  

2024年8月19日

专家评审意见表

专家姓名	赵莉莉	从事专业	化工安全
职务/职称	注册安全工程师、一级安全评价师	联系方式	13632291219
项目名称	珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计		
《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》内容较完善，对项目安全设施设计具有指导意义，本次评审提出完善建议如下： (1) 表 2.2-6，建议备注危险化学品用途。 (2) 补充 3#厂房设置办公室防火分隔方面设计内容。 (3) 补充生产工艺过程粉尘爆炸危险性分析。 (4) 补充有限空间辨识。 (5) 完善使用酒精防火防爆的安全措施。 (6) 完善粉尘防爆方面安全设施设计内容。 (7) 补充有限空间作业中毒和窒息事故的安全防范措施。 (8) 完善安全设施一览表。 评审结论：同意该项目安全设施设计评审通过，建议编制单位对安全设施设计进一步补充、完善。 专家签名：  日 期：2024年8月19日			

专家评审意见

专家姓名	赖桂平	从事专业	化工安全			
职务/职称	注册安全工程师、一级安全评价师	联系方式	13512771866			
评审项目	珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计					
专家评审意见（可另加附页）						
《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》内容较完善，对项目安全设施设计具有指导意义，本次评审提出完善建议如下： （1）设计依据补充《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》等涉爆粉尘方面的法规文件。 （2）平面布置补充一层、三层、五层办公区与生产储存区之间的防火分隔的符合性分析评价；补充四层面粉预处理间与车间其它区域的防火分隔的符合性分析。 （3）公辅工程补充除尘系统情况说明。 （4）补充粉尘爆炸危险、中毒和窒息危险有害因素辨识。 （5）完善粉尘防爆安全设施设计内容。 （6）完善安全设施一览表。 评审结论：同意该项目安全设施设计评审通过，建议编制单位对安全设施设计进一步补充、完善。 评审专家（签名）：  2024年8月19日						

专家评审意见表

专家姓名	彭登奎	从事专业	化工安全
职务/职称	注册安全工程师、高级工程师	联系方式	15975510325
项目名称	珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计		

《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》内容较完善，对项目安全设施设计具有指导意义，本次评审提出完善建议如下：

- (1) 补充酒精日用量。
- (2) 补充厂房内部防火分隔方面设计内容。
- (3) 补充生产工艺过程粉尘爆炸危险性分析。
- (4) 补充完善有限空间辨识。
- (5) 完善使用酒精等应急处置要求。
- (6) 完善安全预评价对策措施落实内容。
- (7) 补充有限空间作业事故的安全防范措施。
- (8) 完善安全设施一览表。

评审结论：同意该项目安全设施设计评审通过，建议编制单位对安全设施设计进一步补充、完善。

专家签名：彭登奎

日期：2024年8月19日

《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全 设施设计》复审意见

经复审，《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》已按照评审会意见进行了修改，修改后的《珠海溢兴食品有限公司溢兴蛋卷、曲奇、调味料生产项目安全设施设计》符合要求。

专家组组长（签名）：

2024年 8 月 23日